Приложение
к Акту готовности образовательной организации Верхнесалдинского городского округа
к 2021/ 2022 учебному году

омер роки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	**Раздел 1. Характеристика образовательной организации**		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	ИНН серия 66 № 005917030 ОГРН серия 66 № 006027862 Устав утвержден приказом № 294 от 14.10.2015г., с изменениями от 28.09.2017г. №331, от 31.03.2021 г. № 69
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации от 29.10.2012г. серия 66 АЕ № 561834
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации от 02.11.2012г серия 66 АЕ № 562149
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг.	1) лицензия №15943, выдана 30.03.2012 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно; приложение имеется. 2) соответствует 3) основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей

1	2	3	4
			4) АА № 145841 № 3875 от 13.02.2008г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) В наличии, утверждена приказом № 58-о от 28.08.2015г., протокол педагогического совета №15
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется, утверждена приказом №5/1-оот 25.01.2019г., согласована начальником УО администрации ВСГО. Срок действия 2019-2021гг.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	В наличии утвержден педагогическим советом № 1 от 31.08.2020г., приказ № 87-о от 04.08.2020г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Здание – 1шт.; склад кирпичный – 1шт.; склад железный – 1шт. 2) не имеется
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); количество групп;	Пятидневная рабочая неделя с 7.15 до 17.45
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность воспитанников (человек); 2) количество групп по комплектованию; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки (человек); 4) наличие превышения допустимой численности воспитанников (указать на сколько человек)	1) 195 чел. 2) 10 групп 3) 208 воспитанников 4) нет
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту:	1) **52,60** руководители - 2 педагогические работники - 19,85 учебно-вспомогательный персонал - 11 иные работники (служащие, рабочие) – 19,75 2) **49,83**

1	2	3	4
		администрация; воспитатели; педагогические работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	администрация - 2 педагогические работники - 19,85 учебно-вспомогательный персонал - 9 иные работники (служащие, рабочие) – 19,25 3) **0,5 - повар, 1 – помощник воспитателя**
13.	**Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса**		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Готово. 1) Акт № 6 Приемки канализационной системы «Детский сад №19 «Чебурашка» в эксплуатацию от 16.06.2021г. 2) Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. Акт готовности системы теплопотребления и тепловых сетей потребителя к отопительному сезону 2021-2022 года от 16.06.2021г.; Акт №1 Обследования тепловых коммуникаций от 17.06.2021г.; Акт № 2 обследования здания «Детского сада №19 «Чебурашка» от 16.06.2021г.; Акт проверки готовности к отопительному сезону 2020-2021г.; Акт № 3 обследования коммуникаций и оборудования теплопотребляющих установок «Детского сада №19 «Чебурашка» от 16.06.2021г.; Акт № 4 Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 16.06.2021г; Акт №5 Состояние трубопроводов, арматур, тепловой изоляции в тепловом пункте от 16.06.2021г.; Акт № 6 Состояния утепления здания от 10.07.2020г.; 3) Акт № 5 Приемки внутренней системы

1	2	3	4
			водоснабжения в эксплуатацию «Детский сад №19 «Чебурашка» от 16.06.2021г.;
5.	Оснащенность мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Мебель имеется в соответствии с численностью воспитанников, соответствует нормам и ростовым группам. Частично требует замены, в связи с длительным сроком эксплуатации
6.	Обеспеченность учебными пособиями в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебными пособиями	В соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программой «Истоки», обеспеченность методическими пособиями составляет 90%.
7.	Оснащенность функциональных помещений в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Дополнительные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями
18.	**Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации**		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Физкультурный и тренажерный зал имеется, состояние готов
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	- Спортивное оборудование и инвентарь в наличии - Состояние оборудования и инвентаря - хорошее - Акт-разрешение № 1 от 02.05.2021г. «На проведение занятий физическими упражнениями в спортивном зале»; - Акт-разрешение № 2 от 02.05.2021 г. «На проведение занятий физическими упражнениями в тренажерном зале»; - Акт-разрешение № 3 от 02.05.2021 г. «На проведение прогулок на игровых площадках»; - Акт-разрешение № 4 на проведение занятий физическими упражнениями на спортивной площадке от 02.05.2021 г.;
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивная площадка – имеется, необходим ремонт трибуны, покрытия, приобретение нового спортивного оборудования.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных	указать реквизиты актов испытаний	- Акт испытания спортивного оборудования в физкультурном, тренажерном зале, спортивной

1	2	3	4
	площадках, спортивных/физкультурных залах		площадке и на прогулочных площадках № 5 от 02.05.2021 г.
23.	**Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации**		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 3/1/2 от 18.03.2021 года «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». Нарушения устранены
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ 63-о от 03.08.2020 г.
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с воспитанниками (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Руководитель обучен, удостоверение № 1274 от 21.10.2019г. 2) Ответственный обучен, зам. зав. по ХЧ удостоверение № 1275 от 21.10.2019г. 3) старший воспитатель - удостоверение №1276 от 21.10.2019г. 4) Инструктажи, беседы, занятия, игровые ситуации, объектовые тренировки 5) Учения с привлечением пожарных и пожарной техники.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств;	В наличии Журнал учета технического обслуживания

1	2	3	4
		3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	огнетушителей ТО проведено – 11.01.2021г. Акт обследования технического состояния системы пожарной и тревожной сигнализации от 10.06.2021г. Эксплуатационный журнал автоматической установки пожарной сигнализации 10.06.2021г. Огнетушители заправляются в срок.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) Исправна 2) договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной и тревожной сигнализации ООО «Гранит-Т» № 619-21 ТО от 01.01.2021г.; - дополнительное соглашение к договору № 619-21 ТО от 01.01.2021г. на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной и тревожной сигнализации 3) Имеется, «Протон 4 G» 4) Не имеется.
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации требованиям пожарной безопасности соответствуют.
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Протокол проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нетралью. Протокол № 5 от 17.02.2021 г. Протокол № 6 от 17.02.2021 г.
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Внутреннее – соответствует, акт гидроиспытаний системы внутреннего противопожарного водопровода 26.11.2020г.

1	2	3	4
			2) суточный акт осмотра пожарных гидрантов на проверку их исправности от 28.08.2020г.
2.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности от 29.11.2017 года № 6524-ОООТО-00133
3.	**Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия**		
4.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет Своевременно предоставляем в Роспотребнадзор
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Руководитель обучен, сан. книжка 3) Сотрудники обучены – октябрь 2020 г.
36.	Организация питания вопитанников	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать	1) Пищеблок имеется 2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью. 3) Акт № 4 Ревизия технологического и холодильного оборудования от 16.06.2021г.

1	2	3	4
		реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) паспортизация пищеблока	4) за счет собственной столовой Договора на поставку продуктов питания: ООО «Заря» от 01.04.2021 г. № 55-63 ИП Балакин С.В. от 01.04.2021 г. № 64-68 ОАО Верхнесалдинский хлебокомбинат № 39 от 01.04.2021 г. 6) Имеется
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится в соответствии с установленным графиком.
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Имеется на пищеблоке.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт №1 Испытания системы приточно-вытяжной вентиляции кухни, прачечной от 16.06.2021 г. Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 16.06.2021 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Мед. кабинет + процедурная + 1 изолятор 2) Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, серия ФС №-27-01-000558 от 08 февраля 2012 года, сроком – бессрочно. Договор на оказание медицинских услуг от 19 марта 2012г. Дополнительное соглашение от 01.01.2018г. к договору безвозмездного пользования имуществом. 3) Медсестра ежедневно, врач 3 раза в неделю
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний вода питьевая централизованного водоснабжения от № 9.2244 от 25.02.2021 г.;

1	2	3	4
	соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)		
42.	**Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19**		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Бактерицидное обеззараживание воздуха проводится, согласно графику кварцевания; Имеется переносной кварцевый облучатель. Пищеблок, групповые помещения и приемные оснащены бактерицидными обеззараживателями воздуха, используемые в присутствии людей. Спальные помещения бактерицидными лампами (без присутствия людей).
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждой группой закрепления отдельно кабинета	наличие/отсутствие	Имеется
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется (дозаторы при входе в образовательную организацию, при входе в групповые помещения и туалетные комнаты, на пищеблоке и прачечной)
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Имеется (одноразовые маски и многоразовые маски, защитные экраны, перчатки)
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5	Имеется - 8 шт.

1	2	3	4
		штук; свыше 250 человек – 10 штук)	
48.	**Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет, замечание от 12.05.2021 года Разработка нового Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	1) нет 2) согласован 10.03.2020 г. 3) согласован 10.03.2020 г. 4) согласован 07.02.2020 г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 74-о от 04.08.2020 г.
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 35 чел. 2) 3
53.	Наличие планов эвакуации работников,	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется

1	2	3	4
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется Осуществляется дежурным администратором, охранником ООО ЧОП «Витязь-НС», договор от 03.06.2021г. № 21/111 на оказание услуг по физической охране;
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Сторожа ночью и в выходные дни (суббота, воскресенье) 2) Нет 3) ООО ЧОП «Витязь-НС», договор от 03.06.2021г. № 21/111 г.на оказание услуг по физической охране;
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна 2) Имеется 3) Дополнительное соглашение к договору № 619-21 ТО от 01.03.2021 г.
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать	1) имеется, исправна 2) Дополнительное соглашение к договору №

1	2	3	4
	эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	619-21 ТО от 01.03.2021 г.
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется, исправна 2) Нет 3) Отсутствие финансирования
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется по периметру Детского сада 2) 16 камер 3) Вывод осуществляется на пост охраны 4) не обслуживается, в виду отсутствия финансирования
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Помещение отсутствует. 2) Имеется пост охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется

1	2	3	4
	охраны)		
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Не имеется
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет, не требуется
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет, не требуется
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет, не требуется
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется, требуется замена
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) На территории отсутствует. Имеется по периметру здания и при входе на территорию. 2) Исправно.
	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акты №2 проверки библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка от 16.06.2021 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	4
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор № 3613122 «Об оказании услуг связи отдельным видам юридических лиц» от 01.01.2021 г. ПАО «Ростелеком»
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №108/1 от 01.10.2020г. «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности». Приказ № 43-о от 21.05.2021г. «О назначении ответственного за организацию обработки персональных данных». Приказ № 38-о от 13.05.2021г. «О защите служебной информации ограниченного распространения».
76.	**Раздел 9. Безопасность дорожного движения**		
77.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
78.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
79.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется стенд «Паспорт дорожной безопасности», где представлен безопасный маршрут движения воспитанников. Уголки безопасности оформлены в группах. Имеются педальные и электрические машины, дорожные знаки, разметка (зебра), костюм

1	2	3	4
			инспектора ГИБДД. Подборка методической литературы и плакатов.
80.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) ограждение имеется, исключает выход на проезжую часть 2) пешеходные переходы соответствуют ГОСТ Р52289–2004; 3) Маршрут движения детей к учреждению проходит через двор, тротуар имеется
81.	**Раздел 10. Охрана труда**		
82.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 106-о от 01.10.2019г., ответственный зам.зав. по ХЧ Максимова М.С.
83.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Нет
84.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий – удостоверение №4447-19-68-32 от 25.10.2019г. 2) Зам.зав. по хозяйственной работе - удостоверение №4447-1968-33 от 25.10.2019г. Старший воспитатель - удостоверение № 4447-19-68-34 от 25.10.2019г.
85.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
86.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются от июля 2019г.
87.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются. Проводятся инструктажи по охране труда с отметкой в соответствующем журнале.
88.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Согласно плану
89.	Состояние аттестации рабочих мест	1) количество рабочих мест, всего;	1) 52

1	2	3	4
	(специальная оценка условий труда) на начало учебного года	2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2) 40 - 26.02.2019 г. 3) нет 4) 2024 г.
90.	**Раздел 11. Ремонтные работы**		
91.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Нет
92.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Ремонтные работы своими силами: - частичный косметический ремонт стен (коридор, тамбура, гладильная); - ремонт, покраска игрового оборудования на прогулочных участках (частично); - частичная замена плитки по коридору; - частичный ремонт потолков; - частичный ремонт пищеблока покраска стен; - ремонт холодильного шкафа; - установка калитки с видеодомофоном; <u>Техобслуживание:</u> - частичная замена труб в подвале – на холодную воду; - частичная замена смесителей, леек (4 смесителя и 6 леек); - замена автомата на пищеблоке; - установка электрокипятильника; - установка электромясорубки; - устранение засоров (6,7 группа).
93.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	- Ремонт пищеблока; - Замена линолеума; - Ремонт фасада здания; - Ремонт прачечной и гладильной; - Капитальный ремонт кровли; - Капитальный ремонт потолков; - Замена оконных блоков;

1	2	3	4
			- Замен системы отопления в спортивном зале; - Замена трубы холодного водоснабжения в подвале; - Замена фильтров на пищеблоке; - Установка фильтров воды на группе; - Благоустройство территории; - Установка освещения по территории ДОУ; - Замена ограждения.

Заведующий «Детский сад № 19 «Чебурашка» Жамилова А.С.

23.06.2021г.